

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Wärme nach AGFW FW 309-1, FW 309-7 und Gebäudeenergiegesetz (GEG) für das

Fernwärmenetz Neustrelitz

der

Stadtwerke Neustrelitz GmbH
Wilhelm-Stolte-Straße 90
17235 Neustrelitz

Emissionsfaktor $f_{CO_2,FW}$ nach § 85 GEG und AGFW FW 309-1, 309-7	0 g/kWh
Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ nach § 22 GEG und AGFW FW 309-1, 309-7	0
Primärenergiefaktor $f_{P,FW, GEG}$ nach § 22 Absatz 3 GEG (Kappung)	0,22 (zu verwenden)
Anteil der Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung	79 %
Anteil der Wärmeerzeugung aus fossilem Heizöl	0,5 %
Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung	79 %

Die Berechnung basiert auf Planungsdaten.

Die Bescheinigung ist bei unveränderter Anlagenkonfiguration und gleichem Energieträgermix gemäß AGFW FW 309-7 bis zum 26.03.2031 gültig.

prüfende Sachverständige
 (f_P -Gutachter-Nr.: FW 609 - 230)